



| ITEM | DESCRIZIONE | Q.TA' | NOTE |
|---------------|---|-------|----------|
| | UNITA' 01 - MISURA FISCALE | | |
| | UNITA' 02 - COMPRESIONE GAS | | |
| 02-KB-101±201 | COMPRESSORI ALTERNATIVI | 2 | |
| 02-HC-101±201 | AIR COOLERS | 2 | |
| 02-VN-101±201 | SEPARATORI INGRESSO | 2 | |
| 02-VN-102±202 | SEPARATORI USCITA | 2 | |
| | UNITA' 03 - COLLETTORI E SEPARATORI | | |
| 03-VS-101±301 | SEPARATORI TESTA POZZO | 3 | |
| | UNITA' 04 - SETACCI MOLECOLARI | | |
| 04-VE-101±301 | DISIDRATATORE A SETACCI MOLECOLARI | 3 | |
| 04-VN-001 | FILTRO GAS IN INGRESSO | 1 | |
| 04-VN-002 | SEPARATORE GAS DI RIGENERAZIONE | 1 | |
| 04-KA-001A/B | COMPRESSORE GAS DI RIGENERAZIONE | 2 | |
| 04-HC-001 | AIR COOLER GAS DI RIGENERAZIONE | 1 | |
| 04-CK-001A/B | FILTRO USCITA GAS RIGENERAZIONE | 2 | |
| 04-HA-001A/B | RISCALDATORE ELETTRICO | 2 | |
| | UNITA' 05 - RISCALDAMENTO GAS E LAMINAZIONE | | |
| 05-HA-101±301 | RISCALDATORE GAS | 3 | |
| | UNITA' 06 - RACC. DRENI APERTI | | |
| 06-VA-001 | SERBATOIO DI RACC. ACQUE REFLUE | 1 | |
| | UNITA' 07 - TESTE POZZO | | |
| 07-DW-101±301 | TESTE POZZO | 3 | |
| | UNITA' 10 - ARIA COMPR. E STRUM. | | |
| 10-XX-001A/B | COMPRESSORI ARIA | 2 | |
| 10-VA-001±XOX | POLMONI ACCUMULO ARIA | | |
| 10-XX-002A/B | ESSICCATORI | 2 | |
| | UNITA' 11 - PRODUZIONE ACQUA CALDA | | |
| | UNITA' 12 - STOCCAG. LUBE OIL | | |
| | UNITA' 13 - ACQUA DI SERVIZIO | | |
| | UNITA' 14 - GENERAZIONE DI EMERG. | | |
| 14-EG-001 | GENERATORE DIESEL DI EMERGENZA | 1 | (NOTA 2) |
| 14-VA-001 | SERBATOIO STOCCAGGIO GASOLIO | 1 | |
| 14-CL-001A/B | FILTRI A CESTELLO | 2 | |
| 14-PC-001 | POMPA GASOLIO | 1 | |
| 14-PB-001 | POMPA GASOLIO (MANUALE) | 1 | |
| | UNITA' 15 - AZOTO | | |
| | UNITA' 16 - RACC. DRENI CHIUSI | | |
| 16-VH-001 | DEGASATORE ACQUE DI PROCESSO | 1 | |
| 16-VA-001 | SERBATOIO DRENAGGI CHIUSI | 1 | |
| 16-PH-001A/B | POMPE DI TRAVASO | 2 | |
| | UNITA' 17 - BLOW DOWN | | |
| 17-FK-001 | CANDELA DI SFIATO | 1 | |
| -- | PANNELLO CONTROLLO ED ACCENSIONE | 1 | |
| 17-VH-001 | BLOW DOWN K.O. DRUM | 1 | |
| | UNITA' 18 - ANTINCENDIO | | |
| | UNITA' 19 - SIST. TRATT. EFFL. GASS. | | |
| 19-VA-001 | SEAL DRUM | 1 | |
| 19-FD-001 | FIACCOLA | 1 | |
| 19-KB-001A/B | COMPRESSORE RECUPERO EFFLUENTI | 2 | |
| | UNITA' 20 - FUEL GAS | | |

LEGENDA



Marco Petti
per presa visione

- FASCIA DI RISPETTO METANODOTTO SNAM ø10" POGGIOFIORITO-ORTONA PARI A 12,5 m PER LATO DA ASSE CONDOTTA.
- PROTEZIONE METANODOTTO SNAM ø10" POGGIOFIORITO-ORTONA DA CONCORDARE CON SNAM.

NOTE

- (1) - EVENTUALI INTERFERENZE CON I METANODOTTI ESISTENTI VERRANNO RISOLTE CON APPOSITA ISTANZA CUI SEGUIRA' SOLUZIONE PROGETTUALE DAL GESTORE DELLA RETE.
- (2) - GENERATORE DIESEL DI EMERGENZA INSTALLATO ALL'INTERNO DELL'EDIFICIO MULTUOSO

| Rev. | Data | Descrizione | Compilato | Controllato | Approvato | Approvazione Cliente |
|------|-----------|----------------------------|-----------|-------------|-----------|----------------------|
| 02 | MAR. 2012 | EMISSIONE PER RDS | PROGER | PROGER | PROGER | GAS PLUS |
| 01 | MAR. 2012 | EMISSIONE FINALE | PROGER | PROGER | PROGER | GAS PLUS |
| 0B | MAR. 2012 | EMISSIONE PER APPROVAZIONE | PROGER | PROGER | PROGER | GAS PLUS |
| 0A | MAR. 2012 | EMISSIONE PER APPROVAZIONE | PROGER | PROGER | PROGER | GAS PLUS |
| 00 | GEN. 2012 | EMISSIONE PER APPROVAZIONE | PROGER | PROGER | PROGER | GAS PLUS |

PROGER

Progetto **POGGIOFIORITO STOCCAGGIO**

Titolo **PLANIMETRIA GENERALE
DISPOSIZIONE APPARECCHIATURE**

Numero Documento **100500-00-MAC-LY-03001** Foglio di **01** di **01**

Rev. 00 0A 0B 01 02 +

Scala **1:500**