



LISTA UNITA'	
UNITA' 01	- SISTEMA MISURA FISCALE
UNITA' 02	- SISTEMA COMPRESSIONE GAS
UNITA' 03	- LINEE DI PRODUZIONE, MANIFOLD E SISTEMA SEPARATORI
UNITA' 04	- SISTEMA TRATTAMENTO GAS
UNITA' 05	- SISTEMA RISCALDAMENTO E LAMINAZIONE GAS
UNITA' 06	- SISTEMA DI RACCOLTA ACQUE
UNITA' 07	- SISTEMA POZZI
UNITA' 10	- SISTEMA ARIA COMPRESSA
UNITA' 11	- PRODUZIONE ACQUA CALDA
UNITA' 12	- STOCCAGGIO LUBRIFICANTE COMPRESSORI
UNITA' 13	- ACQUA POTABILE
UNITA' 14	- GENERAZIONE ENERGIA ELETTRICA DI EMERGENZA
UNITA' 15	- SISTEMA AZOTO
UNITA' 16	- SISTEMA DRENAGGI CHIUSI
UNITA' 17	- SISTEMA DI BLOWDOWN
UNITA' 18	- SISTEMA ANTINCENDIO
UNITA' 19	- TRATTAMENTO GAS EFFLUENTI
UNITA' 20	- SISTEMA GAS COMBUSTIBILE

NOTE

La presente Mappa è stata redatta sulla base della planimetria n° 100500-00-PIP-PL-04001 Rev.0C dal titolo: "Planimetria generale. Percorso tubazioni interrate e fuori terra".

LEGENDA

- = I Zona
- = II Zona

Scenario incidentale	Scenario conseguente	Zona di pianificazione Emergenza Esterna (m)	
		I ZONA	II ZONA
6A Basso livello separatore per malfunzionamento regolazione di livello, alta pressione a valle, sottoraffreddamento tubazioni	JET FIRE	16,3	35,1
8 Perdita da tubazione (4", 150m)	JET FIRE	16,3	35,1
19 Basso livello separatore ed alta pressione nelle unità a valle per guasto loop di controllo di livello o errore operativo	JET FIRE	13,2	21,9
24 Alta temperatura per guasto in chiusura del controllo di portata a valle degli heaters	JET FIRE	19,9	45,4
25 Alta temperatura oltre il design per guasto loop di controllo temperatura	JET FIRE	19,9	45,4

Maurco Gotti

Rev.	Data	Descrizione	Compilato	Controllato	Approvato
01	MAR. 2012	EMISSIONE PER RdS	CHILWORTH	CHILWORTH	PROGER
00	MAR. 2012	EMISSIONE PER APPROVAZIONE	CHILWORTH	CHILWORTH	PROGER

PROGER

POGGIOFIORITO STOCCAGGIO

Allegato 1.C.1.6.3 MAPPA DELLE CONSEGUENZE

Numero Documento: 000000-00-0000-00-0000 Foglio di 01 di 01

Rev. 00 01 * * * *

Scala: 1:500